

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
DIRETORIA-GERAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS  
DIVISÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO



AUTORIZAÇÃO A-00446/25  
DGDP

Impresso em 12/02/2025 16:00:50

Com base na documentação apresentada, na declaração do representante legal, na declaração do responsável técnico e nos documentos de responsabilidade técnica, todos anexados ao processo nº E27/7392/11075/2025, atendendo ao CoSCIP - Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico e Notas Técnicas, o CORPO DE BOMBEIROS resolve autorizar a (o):  
NOME DO RESPONSÁVEL PELO EVENTO: IMM HOLDING  
EVENTO: QUALIFING / RIO OPEN 2025.  
LOCAL: RUA MARIO RIBEIRO, 410, .  
BAIRRO/MUNICÍPIO: LEBLON - RIO DE JANEIRO.  
DATA(S): 15 A 23 DE FEVEREIRO, DAS 15H00 AS 23H55.  
LOTAÇÃO: O público máximo é de 8900(oito mil e novecentas) pessoas. É proibido o ingresso de pessoas excedendo a lotação autorizada.

OBSERVAÇÕES:

TRATA-SE DE UM EVENTO ESPORTIVO OLÍMPICO.

01-Esta autorização objetiva informar que o requerente cumpriu o disposto no Decreto Nº 42, de 17 de dezembro de 2018 – COSCIP (Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico), no que tange aos aspectos de escape e instalação de extintores portáteis e/ou sobre rodas.

02-Os responsáveis pelo evento deverão observar o fiel cumprimento ao Dec. Lei nº 112/69, à Lei nº 126/77 (Lei do Silêncio), bem como a Legislação Municipal concernente à Proteção Contra Ruídos.

03-Os responsáveis pelo evento, além de observar o que dispõe o Decreto nº 42, de 17 de dezembro de 2018, as Notas Técnicas e a Resolução SEDEC nº 278/04 deverão providenciar avisos orientadores citando os dispositivos existentes no evento para prevenção e combate a incêndio, bem como orientar ao público sobre os meios de saída e o modo de proceder diante de imprevistos conforme a Lei nº 1535/89.

04-Avisar ao público, em tempo hábil, utilizando-se da imprensa ou qualquer outro meio de comunicação, da transferência do evento ou alterações do programa.

05-Manter, pessoa idônea que represente os responsáveis, para assegurar permanentemente as condições de receptividade no local, de forma a permitir que os trabalhos dos fiscais ocorram normalmente durante a realização do evento.

06-É proibida a queima de qualquer tipo de fogos de artifícios, artefatos pirotécnicos ou qualquer apresentação com produção de chamas, sem a devida emissão de Autorização emitida pela DGDP/CBMERJ.


07-Todas as saídas devem estar sinalizadas, desimpedidas e com as aberturas voltadas para o sentido do escape dos frequentadores e possuir placa informativa de lotação conforme previsto na NT 2-05 – Sinalização de segurança contra incêndio e pânico.

08-Encontra-se anexa ao processo que deu origem a presente Autorização:

a) ART nº 2020240388134 Teste de carga em estrutura provisória para as arquibancadas da quadra central, arquibancadas da quadra 01, arquibancadas da quadra 02, arquibancadas da quadra 04 e torre de show control, para o evento rio open – 2025, junto à declaração devidamente assinada pelo respectivo responsável técnico, atestando o atendimento das medidas de segurança e dos riscos específicos;

b) ART nº 2020250003416 Projeto e execução das instalações de segurança contra incêndio e pânico, contendo: extintores, sinalização de segurança, iluminação de emergência, dimensionamento de brigada, atendimento médico e plano de emergência, para o evento rio open – 2025, junto à declaração devidamente assinada pelo respectivo responsável técnico, atestando o atendimento das medidas de segurança e dos riscos específicos;

c) ART nº 2020250001751, Montagem de estrutura metálica para o evento rio open 2025 – 1 galpão 15x115xxm, 1 galpão 10x20x6m, 1 tenda 10x10m, 8 tendas 5x5m, 1 tenda 4x4m, 17 tendas 3x3m, junto à declaração devidamente assinada pelo respectivo responsável técnico, atestando o atendimento das medidas de segurança e dos riscos específicos;



CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
DIRETORIA-GERAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS  
DIVISÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

Impresso em 12/02/2025 16:00:50

- d) ART nº 2020250004832, Locação com operação de 24 grupos geradores, com ligação elétrica dos circuitos de força, entre os grupos geradores e a carga da contratante, junto à declaração devidamente assinada pelo respectivo responsável técnico, atestando o atendimento das medidas de segurança e dos riscos específicos;
- e) ART nº 2020250000921, Infraestrutura temporária para fornecimento de água e coleta de esgoto no evento rio open 2025, junto à declaração devidamente assinada pelo respectivo responsável técnico, atestando o atendimento das medidas de segurança e dos riscos específicos;
- f) ART nº 2020240368155 Projeto/supervisão técnica de montagem/desmontagem de áreas totalizando 2.428,50m² de piso elevado em estrutura metálica c/chapas de 25 mm, 4.053m² de estrutura metálica c/piso deck em ipê champanhe, 1.822,50 m² de revestimentos e 230ml de guarda-corpo. A edificação atende às especificações de controle de materiais de acabamento e revestimento conforme a nota técnica do CBMERJ NT 2-20 e decreto nº 42/2018 - COSCIP. Os materiais fornecidos pela rio pisos atendem as especificações de controle de materiais (acabamento e revestimento), conforme norma técnica e CBMERJ NT-2-20, no evento rio open 20 24, a ser realizado de 15 a 23/02/25. Montagem a partir de 06/12/24 e desmont. A partir de 24/02/25, junto à declaração devidamente assinada pelo respectivo responsável técnico, atestando o atendimento das medidas de segurança e dos riscos específicos;
- g) ART nº 2020250009221, Locação de equipamento de som para evento rio open 2025, que se realizará de 15 à 23 de fevereiro no jockey clube do rio de janeiro, junto à declaração devidamente assinada pelo respectivo responsável técnico, atestando o atendimento das medidas de segurança e dos riscos específicos;
- h) ART nº 2020250029672, Execução de 11 toldos removíveis – totalizando 488 m², compostas por elementos estruturas de montagem e fixação. Incluindo caixas de sustentação em treliça de ferro e vigas em tubo de aço com seção quadrada de 7 cm x 7 cm. Cobertura em PVC. a atrium atende as especificações de controle de materiais de acabamento e revestimento conforme a nota técnica do CBMERJ NT 2-20 E DECRETO NO 42/2018 – COSCIP, junto à declaração devidamente assinada pelo respectivo responsável técnico, atestando o atendimento das medidas de segurança e dos riscos específicos;
- i) ART nº 2020250012616 Projeto de engenharia, coordenação técnica, montagem das instalações elétricas básicas de baixa tensão e aterramento de equipamentos, destinadas ao evento: "rio open 2025, a ser realizado no jockey club brasileiro no período de 15 a 23/02/2025, junto à declaração devidamente assinada pelo respectivo responsável técnico, atestando o atendimento das medidas de segurança e dos riscos específicos;
- j) ART nº 2020250011443 Consultoria e coordenação técnicas, além da instalação elétrica de baixa tensão em 01 chillers de 2 30 trs, 01 chiller 130 trs, 06 fancoils, que ficarão instalados no espaço corcovado e 01 chillers de 80 trs, 02 fancoils de 40trs (cada), que serão instalados no espaço pedra da gávea, no jockey clube, para o evento rio open 2025, no período de 15 a 23 de fevereiro de 2025, junto à declaração devidamente assinada pelo respectivo responsável técnico, atestando o atendimento das medidas de segurança e dos riscos específicos;
- k) ART nº 2020250029107 Abrange responsabilidade técnica em inifugação – evento: rio open 2025 – materiais: chapas de compensado e MDF – tecidos – lonas e bagum – atende as especificações de controle de materiais de acabamento e revestimento, conforme NT 2-20 DO CBMERJ E DECRETO 42/2018 COSCIP, junto à declaração devidamente assinada pelo respectivo responsável técnico, atestando o atendimento das medidas de segurança e dos riscos específicos;
- l) ART nº 2020250011616 Tratamentos de ignifugação de lonas de cobertura e fechamentos da tenda duas águas corcovadas 20x90m, tenda duas águas recepções 15x20m, tenda duas águas pedras da Gávea 20x25m. Evento rio open 2025, junto à declaração devidamente assinada pelo respectivo responsável técnico, atestando o atendimento das medidas de segurança e dos riscos específicos;
- m) ART nº 2020250008395 Abrange responsabilidade técnica em serviço de ignifugação – evento: rio open 2025 – materiais: lycra, lonas e carpetes, tecidos e madeiras-atendendo as especificações de controle de materiais de acabamento e revestimento, conforme NT 2-20 DO CBMERJ E DECRETO 42/2018 COSCIP, junto à declaração devidamente assinada pelo respectivo responsável técnico, atestando o atendimento das medidas de segurança e dos riscos específico;
- n) ART nº 2020250008420 Abrange responsabilidade técnica em serviço de ignifugação – evento: rio open 2025 – materiais: lycra, lonas, carpetes, madeiras, tecidos, napa – atendendo as especificações de controle de materiais de acabamento e revestimento, conforme NT 2-20 DO CBMERJ E DECRETO 42/2018 COSCIP, junto à declaração devidamente assinada pelo respectivo responsável técnico, atestando o atendimento das medidas de segurança e dos riscos específico;
- o) ART nº 2020250004986 Atestado técnico de conformidades das instalações hidráulicas, ambos de caráter temporário contemplado no orçamento de nº 770 para atendimento ao evento "rio open 2025" o qual se dará entre os dias 1 5 a 23 fevereiro de 2025 no jockey club brasileiro. Fica esclarecido que qualquer serviço de caráter hidráulico envolvido no evento ou ativação e que o mesmo não esteja contemplado no atestado técnico de nº 770 (em anexo), não estarão vinculados a esta art, tão pouco instalações hidráulicas de terceiros e as já existentes nas intermediações e edificações, junto à declaração devidamente assinada pelo respectivo responsável técnico, atestando o atendimento das medidas de segurança e dos riscos específico;
- p) ART nº 2020250028226 locação e instalação de sistemas de exaustão para cozinha composto de (05)



CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
DIRETORIA-GERAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS  
DIVISÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

Impresso em 12/02/2025 16:00:50

coifas em aço com dimensões de até 2,30 x 1,26 m, (05) exaustores axiais com diâmetro de 40 cm, confeccionados em aço-carbono com pintura epóxi, hélice com cinco (5) pás metálicas, acionado por motor elétrico de 1/4hp (186w), 4pólos (1600 rpm), monofásico 220v, 60hz, 0,31kva, 0,85a, peso bruto: 5,7 kg, ruído 63db. Dutos flexíveis em alumínio corrugado com diâmetro de 40 cm, instalação. Cozinha nível 1 sistema de exaustão com coifa de 5 a 6 metros . - 02 coifas de 2,30 m + 01 coifa 1 m cozinha janelão sistema de exaustão com coifa de 4 metros - 2 coifas 2 m), junto à declaração devidamente assinada pelo respectivo responsável técnico, atestando o atendimento das medidas de segurança e dos riscos específico;

q) ART nº 2020250014053 Execução de projeto para a montagem e desmontagem de arquibancadas e outras estruturas necessárias para o evento do rio open 2025, compreendendo: arena principal, quadra 01, quadra 02, quadra 03, com um total de 666 assentos em área coberta, 705 assentos em área vip e 6039 assentos em áreas comuns, vomitórios, torres de iluminação, torres de telão de led, torre de tv, torre de grua, e outras estruturas complementares conforme contrato. (todas as estruturas atendem a NBR 6123 – estabilidade da ação de ventos), junto à declaração devidamente assinada pelo respectivo responsável técnico, atestando o atendimento das medidas de segurança e dos riscos específico;


r) ART nº 2020240345989 Montagem de estrutura metálica para o evento rio open 2025 - 1 galpão 15x115x6m, 1 galpão 10x20x6m, 1 tenda 10x10m, 8 tendas 5x5m, 1 tenda 4x4m, 17 tendas 3x3m, junto à declaração devidamente assinada pelo respectivo responsável técnico, atestando o atendimento das medidas de segurança e dos riscos específicos;

s) ART nº 2020240381895 Evento - rio open 2025 local - jockey club brasileiro - rj -Leblon especificação, execução de montagem e projeto: \* palco modular 20x20m c/ altura de 15m duas águas obs.: =>todas as estrut. devidamente estaiadas e contraventadas conf. orientação da eng. e indicação de proj. =>os carregamentos da estrutura devem respeitar rigorosamente os limites estabelecidos na tabela de carga do fabricante. =>a estrutura deverá ser conectada ao sistema de aterramento elétrico, fornecido pelo contratante, para proteção contra correntes de fuga, descargas atmosféricas e tensões de passo eventualmente existente no local. => estr. estáv. e atend. às exig. NBR 6123 forças devidas ao vento em ed, junto à declaração devidamente assinada pelo respectivo responsável técnico, atestando o atendimento das medidas de segurança e dos riscos específicos;

t) RRT nº 15160675 Execução dos espaços de cozinha na área "Corcovado Club" (114m² e 6 exaustores) e "Pedra da Gávea" (92,5m² e 5 exaustores) no evento Rio Open, que será realizado no Jockey Club (Praça Santos Dumont, 31 - Gávea, Rio de Janeiro) dos dias 15 a 23 de fevereiro de 2025. Abrangendo a montagem (pré inicialização do evento) e desmontagem (após o término) do projeto em estrutura metálica pré fabricada do tipo Octanorm e execução do projeto de elétrica, luminotécnica e de exaustão. Descritiva Estrutura: Estrutura Geral - Em sistema tipo Octanorm com 2,70m de altura (2,20m +0,50m). Teto - Estrutura em pergolado em travessa Z500 Forro de teto-Em material lavável resistente a variação de temperatura para não cair e bem fixado. Passa Prato-Com vão aberto de 1,00m x 0,50m de altura a 1,00m de altura do chão, com duas prateleiras de 1,00m x 0,30m de profundidade, forradas de material lavável posicionadas uma na cozinha e uma na sala de lavagem de louças, fixadas com travessas Z500 no entorno e travessas de 25cm por baixo da prateleira..", junto à declaração devidamente assinada pelo respectivo responsável técnico, atestando o atendimento das medidas de segurança e dos riscos específicos;

u) RRT nº 15169212 o evento atende às especificações de controle de materiais de acabamento e revestimento conforme a nota técnica do CBMERJ NT 2-20 e decreto nº 42/2018 - COSCIP. Execução de cenografia para o evento rio open 2025, contendo os seguintes itens: 1 blockletter medindo 8,00x0,80x1,50m; 1 painel zig zag em metalon com lona impressa medindo 18,00x2,00m; 2 painéis patrocinadores em marcenaria com lona impressa medindo 5,00x0,30x2,50m; revestimento de 1 pórtico de entrada em marcenaria medindo 15,00x3,80x7,00m; 1 testeira saída em marcenaria com bagum; revestimento de 2 fachadas do galpão existente em marcenaria com napa, medindo 16,00x7,00m; 2 logotipos para fachada em xps medindo 8,20x0,50m; 8 fechamentos em marcenaria revestido em napa medindo 5,00x4,00m; 22 fechamentos em marcenaria revestido em bagum medindo 0,80x0,25x4,00m; 14 fechamentos em marcenaria revestido em bagum medindo 0,25x2,70m; 16 fechamentos em marcenaria revestido em bagum medindo 0,20x3,00m; revestimento de cancela existente com painéis de marcenaria e sarrafos, medindo 7,00x0,70x1,50m; revestimento de caixa de gordura com painel de marcenaria com napa, medindo 3,00x2,00m; 1 fechamento de restaurante em marcenaria com pintura, medindo 1,50x3,00m; 22 testeiras patrocinadores em marcenaria com lona e napa; 100 cercas de madeira com pintura medindo 1,00x1,00m; 5 logotipos em marcenaria com seladora; 10 totens patrocinadores; 4 bancos de atletas; 4 netjudgebox (puffs); 2 painéis velocidade em marcenaria com tecido impresso, medindo 1,80x2,00m; 62 mesas de imprensa medindo 1,00x0,60x0,75m; estruturas para caixa em marcenaria revestido de napa e fechamentos frontais em acrílico, medindo 4,00x2,00x2,50m; 4 fechamentos pia de cozinha em marcenaria com bagum medindo 0,46x0,86m; 5 restaurantes concessionárias na área do boulevard em marcenaria com acabamento em napa e compensado; 1 estande loja la boutique, em marcenaria com lona, medindo 7,00x5,00x3,00m; espaço rio open green em painéis de marcenaria com pintura medindo 25,00 m²; bar world wine, construção em marcenaria com napa preta, testeira em serralheria e balcão em marcenaria, medindo 20,00 m², junto à declaração devidamente assinada pelo respectivo responsável técnico, atestando o atendimento das medidas de segurança e dos riscos específicos;

v) RRT nº 15144222 Atestado do laudo de ignifugação de material aplicado tecido 100% poliéster conforme DANFE Nº004477 e relatórios de ensaios do IPT Ns.:1 044 802-203, 1 047 921-203, junto à declaração devidamente assinada pelo respectivo responsável técnico, atestando o atendimento das medidas de



CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
DIRETORIA-GERAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS  
DIVISÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

segurança e dos riscos específicos;

w) RRT nº 15143944 Cenostage Desing De Cena E Eventos LTDA. - CNPJ: 31141118/0001-63\_ RRT de execução do projeto da cenografia das áreas VIPs Corcovado Club e Pedra da Gávea do Rio Open 2025 conforme planta assinada apresentada, junto à declaração devidamente assinada pelo respectivo responsável técnico, atestando o atendimento das medidas de segurança e dos riscos específico;

x) RRT nº 15119679 Montagem de um espaço esportivo, totalizando 1.200 m<sup>2</sup>, construído com estruturas em perfis de alumínio, com painéis de TS, com distribuição de energia elétrica, através de spots, HQIs e tomadas, para a empresa IMM Holding Ltda, para a RIO OPEN 2025, realizada entre os dias 15 a 23 de fevereiro, no Jockey Club Brasileiro, Rio de Janeiro, RJ, junto à declaração devidamente assinada pelo respectivo responsável técnico, atestando o atendimento das medidas de segurança e dos riscos específicos;

y) RRT nº 15119556 Supervisão técnica na instalação de lycra antichama (tecido cedrotech, conforme laudo do fabricante nº 2016BR0417) em tendas, para o Evento Rio Open 2025 no Jockey Club Brasileiro, Rio de Janeiro-RJ:- 1 tenda 15,00x110,00m - Boulevard (1.650 m<sup>2</sup>)- 1 tenda 20,00x20,00m - Pedra da Gávea (400 m<sup>2</sup>)- 1 tenda 15,00x15,00m + 1 tenda 20,00x85,00m - Corcovado Club (1.700 m<sup>2</sup>)- 1 tenda 15,00x5,00m - bilheteria (75 m<sup>2</sup>) Totalizando 3.825 m<sup>2</sup> junto à declaração devidamente assinada pelo respectivo responsável técnico, atestando o atendimento das medidas de segurança e dos riscos específico;

09- Relação de Foodtrucks e Documentações complementares:

a.1 ART nº 2020240347205 Inspeção em foodtruck placa LSW 5257. Foodtruck sem ponto fixo, junto à declaração devidamente assinada pelo respectivo responsável técnico, atestando o atendimento das medidas de segurança e dos riscos específicos;

a.2 ART nº 2020240337304 fiscalização e inspeção periódica das instalações elétricas de baixa tensão e instalações hidrosanitárias, do food truck de placa lxx-7759 (sem o iso de qualquer tipo de fonte de combustível líquido ou gasoso para obtenção do poder calorífico necessário) durante a vigência deste documento, junto à declaração devidamente assinada pelo respectivo responsável técnico, atestando o atendimento das medidas de segurança e dos riscos específicos;

a.3 ART nº 2020250038791 inspeção em foodtruck placa rjs0d00. foodtruck sem ponto fixo., junto à declaração devidamente assinada pelo respectivo responsável técnico, atestando o atendimento das medidas de segurança e dos riscos específicos;

a.4 Declaração de acordo e compatibilidade do leiaute do evento com o projeto apresentado junto ao processo que gerou esta Autorização, assinada pelo representante legal do evento, o Sr. Edson Gonçalves, CPF nº 733.975.397-49;

a.5 Declaração de não utilização de palco, gás combustível, engenhos mecânicos, elétricos ou eletrônicos;

a.6 Nota fiscal de extintores de incêndio nº 00014406, emitido pela empresa Mandala Comércio e Serviços de Extintores e Equipamentos de Incêndio Ltda, CNPJ: 09.188.600/0001-08;

a.7 Contrato de prestação de Brigada de Incêndio e locação de extintores, emitido pela empresa Ds Alado Assessoria E Consultoria Ltda, CNPJ: 15.559.145/0001-02 prevendo 36 BPC por turno durante o evento;

a.8 Atestado de Controle dos Materiais de Acabamento e Revestimentos emitidos pelo Engº Bruno Wagner de Castro Nossa, CREA/SP nº 5070648355-SP em conformidade com a ART nº 2020250012182;

a.9 Memorial descritivo emitido pelo Engº Jackson Pessanha da Silva, CREA/RJ nº 771017350/D;

a.10 Memorial de Cálculo emitido pelo Engº Thiago Oliveira Vidal, CREA/RJ nº5061804343;

a.11 Dossiê de Cálculo emitido pela empresa Irmarfer Estruturas Brasil, CNPJ: 13708796000183;

a.12 Consulta Prévia do Evento nº 135177, emitido pela Prefeitura Municipal da Cidade do Rio de Janeiro;

a.13 Laudo de Exigências nº P-0623/04(DGST), e Certificado de Aprovação Assistido nº CAA- 01665/22 (1ºGBM);

a.14 CART nº 164, 165, 149, 141, 144, 150, 151, 145, 146/2025 e FARE nº 176, 177, 155, 117, 118, 156, 157, 115 e 114/2025 (DGDP).

10-O evento não está autorizado para utilização de gás combustível, seja sob a forma de cilindros de GLP ou canalizado de rua, não sendo admitido abastecimento de qualquer tipo de gás combustível.

11-O evento não está autorizado para montagem de estruturas suspensas com circulação de público, como passarelas.

12- O evento não está autorizado para montagem e utilização de Palco.

13- Caso tenha gerador o mesmo deverá ficar isolado (gradil) e fora da área de circulação de pessoas.

14-O evento não está autorizado para utilização de Engenhos Eletro-mecânicos.

15-O presente documento será cancelado a qualquer tempo, caso haja inobservância às normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico, bem como à legislação que trata da perturbação do trabalho e sossego alheios, ficando o infrator sujeito às penalidades previstas em lei.

16-A EMISSÃO DA PRESENTE AUTORIZAÇÃO REPRESENTA O ATENDIMENTO INTEGRAL DAS FORMALIDADES PROCESSUAIS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO VIGENTE E O ALCANCE DO NÍVEL ADEQUADO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO ATRAVÉS DA COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DO FUNCIONAMENTO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS E DOS EQUIPAMENTOS CABÍVEIS AO EVENTO. EM CASO DE DESCUMPRIMENTOS

Impresso em 12/02/2025 16:00:50



CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
DIRETORIA-GERAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS  
DIVISÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

DOS REFERIDOS DECRETOS, ESTE DOCUMENTO PERDERÁ A VALIDADE.

17-Esta Autorização perderá a validade se for constatada a qualquer momento do evento alguma das seguintes situações:

- a) Possuir instalações elétricas em desacordo com a NBR 5410;
- b) Realizar a montagem de qualquer estrutura de palcos ou similares sem a apresentação do documento de responsabilidade técnica;
- c) Realizar qualquer outro tipo de evento que não seja mencionado nesta Autorização;
- d) Ultrapassar a lotação de público descrita nesta Autorização:

ARQUIBANCADA PRINCIPAL: 6.455 (SEIS MIL E QUATROCENTAS E CINQUENTA E CINCO) PESSOAS.

Digitado por: Mariana de Lima Penha.

RJ, 11 de Fevereiro de 2025.

Elaborado por: Caio Solé de Melo  
Capitão BM - Rg CBMERJ - 47.135  
Analista

Assinado eletronicamente em 12/02/2025 às 15:29:48.

Conferido por: Ronaldo da Luz Pereira  
Coronel BM - Rg CBMERJ - 19.830  
Diretor Geral de Diversões Públicas

Assinado eletronicamente em 12/02/2025 às 15:39:46.

Impresso em 12/02/2025 16:00:50

CBMERJ